



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; [Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it](mailto:paic8ap007@pec.istruzione.it)

Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

Al Capo Settore OO.PP.

Dott. Maurizio Pedicone

manutenzionescuole@comune.palermo.it

Al Responsabile U.O. Impianti – Arch. Francesco Savarino

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP. SETTORE OO.PP.

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

U.O. 4 - Impianti Scuole e Asili Via Ausonia, 69 – 90146 Palermo

f.savarino@comune.palermo.it

Pec: ediliziascolastica@cert.comune.palermo.it

e p. c.

Al Capo Area della Scuola

Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

m.fiasconaro@comune.palermo.it

Al Servizio Attività Rivolte alle Scuole ell'Obbligo

serviziscuole@comune.palermo.it

All'Ing. Giuseppe Bolignari in qualità di RSPP

ingbolignari@studiosidi.it

Al RLS

Agli atti della scuola

Oggetto: Richiesta del controllo e della manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e dei controlli e verifiche periodiche degli impianti elettrici delle sedi scolastiche appartenenti al nostro Istituto Comprensivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il “Decreto Controlli” del 1 settembre 2021, **entrato in vigore il 04.10.2022**, che stabilisce i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;

VISTO l’articolo 86 - Verifiche e controlli del D. Lgs. 81/2008;

VISTO l’Art.3 comma1 del D.M. 01 settembre 2021

VISTO l’allegato 1 di cui all’art.3 comma 1 del D.M. 01 settembre 2021

VISTO l’art.18 comma 3 del D. Lgs. 81/2008;

VISTA la Legge 17 dicembre 2021, n. 215: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021¹

SENTITO il RSPP Ing. Giuseppe Bolignari

al fine di garantire l’efficienza degli impianti antincendio e degli impianti elettrici dei locali in oggetto,

CHIEDE

alla S.V. che vengano effettuati, da parte di una Ditta di manutenzione, il controllo e la manutenzione ordinaria delle attrezzature antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e secondo le seguenti norme e le specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione, di cui all’allegato 1 del D.M. 01.09.2021 art.3 comma1:

- Estintori: UNI 9994-1;
- Reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
- Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
- Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
- Porte apribili resistenti al fuoco (REI-TAGLIAFUOCO): UNI 11473;
- Illuminazione di emergenza UNI EN 1838

Inoltre si richiede che vengano eseguiti i seguenti controlli e verifiche negli impianti elettrici, ai sensi dell’articolo 86 - Verifiche e controlli del D. Lgs. 81/2008:

VERIFICHE	PERIODICITÀ
Controllo dell’efficienza dei dispositivi differenziali	Semestrale
Verifica dell’efficienza dell’impianto di terra e di protezione delle scariche atmosferiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001, n. 462	Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico di effettuare la verifica periodica dell’impianto ogni 2 anni
Verifica periodica dei dispositivi di protezione e sicurezza installati sui generatori di calore superiori a 116 Kw e l'iscrizione al catasto Regionale degli impianti termici e di condizionamento (Decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale dell'Energia n° 71 del 1/3/2012, Decreto n°556 del 23/7/14) - compilazione del nuovo libretto d'impianto ed efficienza energetica dello stesso (D.P.R. n° 74 del 16/4/13)	Soggetti di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s. m. i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08 - Verifica quinquennale
Controllo del funzionamento dei comandi di emergenza e dei circuiti di sgancio	Semestrale
Controllo della funzionalità dell’impianto di illuminazione di sicurezza	Semestrale
Controllo del serraggio dei morsetti (in quadri elettrici e scatole di derivazione)	Annuale

Tali controlli e verifiche dovranno essere annotati nel registro, che deve essere sempre mantenuto costantemente aggiornato e disponibile agli organi di controllo.

Certa dell’accoglimento della presente, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico